

Commune de **MOYENNEVILLE**

PLAN LOCAL D'URBANISME

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

27 FEV. 2017

7a

DEFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

↳ Il est rappelé que, jusqu'alors, ce sont les normes d'une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s'appliquaient. Les interventions des services de lutte contre l'incendie nécessitaient le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum ; les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m³ par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d'action pour l'intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d'eau équipés d'une plate-forme permettant l'accès des véhicules de secours.

Cette circulaire de 1951 n'est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d'entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ». En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie. Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

*Source : RDDECI du SDIS 60,
« Mémento DECI
à l'usage des Maires »*

↳ 13 poteaux sont recensés sur la commune, étant noté que celui situé dans le chemin de la Grande Haie doit être désinstallé. D'après le dernier relevé effectué par le Service Départemental d'Incendie et de Secours, tous les poteaux délivrent un débit suffisant. De plus, l'ensemble des constructions du village sont situées à moins de 200 m linéaires sur voie carrossable d'un poteau normalisé (poteau conforme).

A ces poteaux s'ajoute un point d'aspiration dans la rivière de l'Aronde, situé en bordure de la RD 26 au voisinage du « Moulin de Moyenneville ». Cependant, dans la mesure où ce point d'aspiration n'est pas accessible, il apparaît que le moulin, de même que les deux constructions situées plus au nord, ne sont pas correctement défendues. Pour y remédier, il conviendrait d'aménager la plateforme de manière à permettre l'accès des véhicules de secours dans de bonnes conditions (signalisation, canne d'aspiration, accès à la rivière,...).

↳ Le contrôle des hydrants est joint ci-après.

Défense Incendie de la commune de MOYENNEVILLE

60440

MOYENNEVILLE

Hydrants

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | • Etat | • Anomalie | • Accès | • Visite | Légende | |
|-------|------|--|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | Anomalies | |
| 00002 | P100 | Angle Rue du Faubourg et RD N° 26 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00003 | P100 | Rue de Gournay | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00004 | P100 | Rue Eugene Boulanger | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00005 | P100 | impasse des Acacias face au 2 | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00006 | P100 | rue de la Briquetterie à coté du transformateur électrique | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00007 | P100 | rue de la Briquetterie | 125 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00008 | P100 | rue de la Libération face au 193 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 00009 | P100 | rue des 14 Mines du Roy à coté du N° 171 | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Légende

• Etat
• Anomalie
• Visite
• Accès

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Réserves

| N° | Type | Adresse | Volume m3 | m3 / h Ré-alim. | • Etat | • Anomalie | • Accès | • Visite | Légende | |
|-------|------|---------------------|-----------|-----------------|--------|------------|---------|----------|--|--|
| | | | | | | | | | Anomalies | |
| 00011 | COUR | Rue du Moulin RD 36 | 0 | - | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante PUIT D'ASPIRATION VIDE | |

Légende

• Etat
• Anomalie
• Visite
• Accès

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Hydrants

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | • Etat | • Anomalie | • Accès | • Visite | Légende | |
|-------|------|--------------------|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | Anomalies | |
| 00014 | P100 | rue de l'Abreuvoir | 100 | 100/2x070 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Légende

• Etat
• Anomalie
• Visite
• Accès

✗ -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

✓ -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défense Incendie de la commune de MOYENNEVILLE

Légende

- Etat
- Anomalie
- Visite
- Accès
- ✗ -Indisponible
- ✗ -Avec anomalies
- ✗ -Non autorisée
- ✗ -Problématique
- ☑ -En service
- ☑ -Sans anomalie
- ☑ -Autorisée
- ☑ -Sans problème
- ✗ -Non conforme en service

Hydrants

| N° | Type | Adresse | Diamètre d'alim. | Diamètre de sortie | • Etat | • Anomalie | • Accès | • Visite | Anomalies | Observations |
|-------|------|---|------------------|--------------------|--------|------------|---------|----------|-----------|--------------|
| 00015 | P100 | rue du Puit Becquet | 100 | 100/2x070 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 00016 | P100 | Rue du Paradis | 100 | 100/2x070 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 00017 | P100 | Impasse du Tripotis | 100 | 100/2x070 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |
| 00018 | P100 | Place du Jeu de Paume dans ruelle à coté du panneau legende de la commune | 100 | 100/2x070 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | | |